URGE KÜLA

PRILLIMÄE ALEVIK

Reoveekogumisala: Prillimäe
450 ie
17 ha
26 ie/ha kohta

SALUTAGUSE KÜLA

Reoveekogumisala: Salutaguse
107 ie
5 ha
21 ie/ha kohta

RP-25 RVP ülepumpla
Q=43m³/h
H=9m

TTR (PR-4)
V=108m³

RP-205 Norcari
Q=10m³/h
H=10m

PK-8148

TTR (PR-1)
V=162m³

TTR (PR-3)
V=162m³

TTR (PR-2)
V=162m³

RP-204 Lasteaia
Q=10m³/h
H=7m

TTR (PR-5)
V=108m³

RP-203 Ala
Q=17m³/h
H=8m

PK-8154 (Linnu)
Q= 8 m³/h
VPJ
Q=12m³/h

PK-19397 (Salutaguse)
Q=5m³/h
VPJ
Q≠5m³/h

TTR (SA-2)
V=162m³

TTR (SA-1)
V=90m³

RP-101 Põllu
Q=41m³/h
H=6m

RP-102 Paeaugu
Q=12m³/h
H=4m

015.08 Salutaguse
25m³ vett - ühisveevärgist
250m³ vett - detailplaneering
rajab vajalikud rajatised

PK-8149

PK-8155

PK-8156

TINGMÄRGID

	ÜVKA väline olemasolev veetorustik
	ÜVKA väline olemasolev reoveetorustik
	ÜVKA väline olemasolev reovee survetorustik
	olemasolev reoveetorustik
	olemasolev reovee survetorustik
	olemasolev veetorustik
	planeeritav reoveetorustik (pikaajaline programm)
	planeeritav reovee survetorustik (pikaajaline programm)
	planeeritav veetorustik (pikaajaline programm)
	rekonstrueeritav veetorustik (pikaajaline programm)
	planeeritav tuletõrjeveetorustik (pikaajaline programm)
	kuja / sanitaarkaitse tsoon
	olemasolev (määratud) reoveekogumisala
	maaprandussüteemiga kaetud ala
	asustusüksuse piir
RP Q= vooluhulk m3/h H= tõstekõrgus m	ÜVKA väline olemasolev reoveepumpla
RP Q= vooluhulk m³/h H= tõstekõrgus m	olemasolev reoveepumpla
PK Q= tootlikkus m³/h	ÜVKA väline olemasolev puurkaev-pumpla
PK	tamponeeritav puurkaev
PK Q= tootlikkus m³/h	olemasolev puurkaev-pumpla
VPJ Q= tootlikkus m³/h	olemasolev veetöötlusjaam/seade
TTR V= maht m³	olemasolev tuletõrjeveehoidla
TTR V= maht m³	planeeritav tuletõrjeveehoidla (lühiajaline programm)
TTR V= maht m³	planeeritav tuletõrjeveehoidla (pikaajaline programm)
	olemasolev tuletõrjehüdrant
	planeeritav tuletõrjehüdrant (pikaajaline programm)

Kõik arengukava ÜVKA rajatiste dimensioonid on esialgsed. Kõikide ÜVKA rajatised parameetrid tuleb täpsustad järgnevates projekteerimise etappides (eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt).
Maaparandussüteemid tuleb säilitada.

INFRAGATE EESTI AS
KADAKA TEE 5
10621 TALLINN
TEL. 626 7777
FAKS. 656 3082
www.infragate.ee
E-POST: info@infragate.ee
MTR EP10845129-0001

Tellija	OÜ Kohila Maja	Töö nr.	KO8
Töö nimetus	Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027	Staadium	AK
Objekt	Prillimäe alevik Salutaguse küla	Kuupäev	08.09.2014
Projektijuht	H. Metspalu	Mõõtkava	1:5000
Kontrollija	H. Metspalu		
Projekteerija	L. Pekri	Leht	VK-05
Projekteerija			

Olemasolevad ja perspektiivsed vee- ja kanalisatsioonirajatised